

消防用設備等保守点検仕様書

履行場所: 荒尾市立有明医療センター, 放射線治療センター, 院内保育所

設備名: 自動火災報知設備
誘導灯設備
非常用放送設備
消防機関へ通報する自動火災報知設備
スプリンクラー設備
連結送水管
粉末消火設備
消火器具
フード等用簡易自動消火装置

内 訳 書

設備名：粉末消火設備

機 種	摘 要	数 量	単 位
粉末貯蔵タンク	付属弁類含	7	基
加圧用窒素ガス容器	調整弁共	14	本
容器弁開放装置	電磁式		個
容器弁開放装置	ガス圧式	7	個
起動用小容器			本
起動容器開放装置	電気式		個
起動容器開放装置	ガス圧式	7	個
起動用操作箱			台
薬剤点検			台
スピーカー・モーターサイレン			個
電鈴・ブザー			個
連動制御盤			回線
警報表示盤			個
電源装置			組
圧カスイッチ			個
ピストンレリザー・ダンパー用			個
不還弁			個
放出表示灯			台
復旧弁箱			台
感知用煙感知器			個
感知用差動式スポット型感知器			個
感知用定温式スポット型感知器			個
放出弁			台
ガス導入クリーニング弁		7	個
放出切替弁			個
選択弁(ガス圧式、電磁式共)			個
噴射ヘッド			個
ホースリール			組
作動試験			式
常用電源		1	式
配線点検		1	式
放出試験			式

